

品 質 証 明 書

岐阜県大垣市浅西 1 - 4
株式会社タイルメント
品質保証部

TEL 0584-89-2225

FAX 0584-89-2090

作成日：平成 29 年 11 月 15 日

商品名：ボードタック

「ボードタック」は添付資料の結果にありますように、ホルムアルデヒド放散量が
5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ 以下であり、「F☆☆☆☆」と同等であることを証明致します。

(テープ類は建築基準法、JIS、JAIA 等のホルムアルデヒド規制の対象外です)

以上